



ISTITUTO GIORDANO

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO

068/CP/5

CERTIFICAZIONE PRODOTTO CERTIFICATO N. 068/CP



ISTITUTO GIORDANO

Si certifica che il prodotto

MALTE PER OPERE MURARIE

con denominazione commerciale indicata in allegato

fabbricato da

FORNACE LATERIZI TREZZO S.p.A.

Via Guarnerio Francesco, 100 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - Italia

nell'unità produttiva

Via Guarnerio Francesco, 100 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - Italia

è stato sottoposto, in conformità ai regolamenti interni dell'Istituto:

- alle prove iniziali di tipo per le caratteristiche e con i risultati illustrati in allegato;
- alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica.

Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" REG-CP e nelle regole particolari di schema, il fabbricante è autorizzato a contrassegnare il suddetto prodotto con il Marchio di Qualità Istituto Giordano.

Le caratteristiche dei prodotti sono riportate in allegato.

Luogo e data di emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, 15/02/2018

Luogo e data di prima emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, 05/07/2006

Il Direttore Tecnico della Divisione
Certificazione Prodotti
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti sopra identificati.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità e delle regole particolari di schema sopra identificati.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare i n. telefonici ++39 0541 343030 / 322288 / 322306 oppure l'indirizzo e-mail certificazioneprodotti@giordano.it.
Il presente certificato è composto da n. 2 fogli: questo frontespizio e un allegato.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Foglio 1 di 2

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

ALLEGATO AL CERTIFICATO
068/CP/5

del 15/02/2018

Identificazione del prodotto	Caratteristica		Numero del rapporto di prova
Malta di cemento	Diametro medio di spandimento (consistenza valore di fluidità)	168 mm	344527 Emesso da Istituto Giordano S.p.A.
	Massa volumica media della malta fresca "ρm"	2130 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione "Rm"	7,29 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione "Rm"	31,80 N/mm ²	
Malta idrofugata	Diametro medio di spandimento (consistenza valore di fluidità)	169 mm	345542 Emesso da Istituto Giordano S.p.A.
	Massa volumica media della malta fresca "ρm"	2002 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione "Rm"	5,73 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione "Rm"	22,89 N/mm ²	
Malta bastarda	Diametro medio di spandimento (valore di fluidità)	183 mm	344528 Emesso da Istituto Giordano S.p.A.
	Massa volumica media della malta fresca "ρm"	1996 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione "Rm"	2,46 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione "Rm"	8,53 N/mm ²	
Malta bastarda fibrorinforzata	Diametro medio di spandimento (valore di fluidità)	174 mm	347111 Emesso da Istituto Giordano S.p.A.
	Massa volumica media della malta fresca "ρm"	2065 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione "Rm"	3,98 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione "Rm"	14,26 N/mm ²	